

Zertifikat

Nr. z7181a-22

Auftraggeber:

Dätwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim, Deutschland

Klasse Ea

Prüfling(e):

Symmetrisches Kupferkabel:
DATWYLER CU 692 4P AWG23 U/UTP Cat.6A FRNC/LSOH
Art.-Nr.: 19462600BL (B2ca); 19462600CL (Cca); 19462600DL (Dca)

Steckverbinder:
DATWYLER RJ45-Modul KU-TC Plus Cat.6A (IEC) ungeschirmt
Art.-Nr.: 418074; 418075

Patchpanel:
DATWYLER Patchpanel KU 24x
Art.-Nr.: 418021; 418022

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

2 Connector Permanent Link, Kupfer, Klasse Ea

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **R7181a-22** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Prüfdatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 21. Januar 2022



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG
In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de